Anlage 1

Ergebnis und Isoliniendarstellung


Gesetzlicher Grenzwert der magnetischen Flussdichte: Soll = 100,00 µT

Max. Wert für die magnetische Flussdichte

- nach normativem Bodenabstand (Mindestabstand): Ist(normativ) = 75,27 µT
- gemäß tatsächlichem Bodenabstand: Ist(tatsächlich) = 75,17 µT

Ergebnis: Einhaltung des Grenzwertes nach 26. BImSchV

2D-Seitenansicht (gemäß tatsächlichem Bodenabstand)



Ergebnisdarstellung aus der Berechnungssoftware WinField & Sound (Vers. 2023).

Antragsunterlagen erstellt durch:

Bayreuth, 13.03.2023
Ort, Datum

Unterschrift